



azienda servizi integrati

Servizio Prevenzione e Protezione
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

SERVIZIO DI STESA E MOVIMENTAZIONE DELLE SABBIE DEI LETTI DI ESSICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CAORLE, ERACLEA MARE, JESOLO LIDO, SAN DONA' DI PIAVE.

Indice

Premessa	2
Dati del Committente	3
Dati dell' Appaltatore	4
Rischi specifici e norme generali di comportamento	5
Valutazione dei rischi da interferenza	7
Costi per la sicurezza	8
Sottoscrizione del DUVRI	9

Premessa

Il presente documento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) ha lo scopo di definire le modalità di intervento e le misure in materia di sicurezza sul lavoro per il servizio di stesa e movimentazione delle sabbie dei letti di essiccazione degli impianti di depurazione di Caorle, Eraclea Mare, Jesolo Lido, San Donà di Piave.

La ditta aggiudicataria del servizio di cui trattasi, nel rispettare quanto disposto nel presente documento, si impegna a collaborare con il committente nella gestione di criticità ed interferenze, non preventivamente valutate, che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori, richiedendo, se necessario, una revisione del D.U.V.R.I. che includa le integrazioni evidenziate.

La mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza o un comportamento difforme da quello descritto, prevede la possibilità di sospendere i lavori di previsti da parte del committente, che ne potrà disporre la ripresa solamente quando siano state ripristinate le condizioni di sicurezza previste.



azienda servizi integrati

Servizio Prevenzione e Protezione
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti

Dati del Committente

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI – A.S.I. SpA

Sede Legale: 30027 San Donà di Piave (VE) – via N.Sauro, 21

Telefono: 0421/481111

Fax: 0421/44196

Email: info@asibassopiave.it

Partita IVA: 00203920277

Codice ATECO: 360000

Datore Lavoro: Ing. Simone GRANDIN– Direttore Tecnico

RSPP: Ing. Lorenzo ZANELLATO

Medico Comp.: Dott. Luigi STRIULI

RLS: P.to. Luca VANIN

Resp. Appalto:



azienda servizi integrati

Servizio Prevenzione e Protezione
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti

Dati dell' Appaltatore

Ragione soc.:

Sede Legale:

Telefono:

Fax:

email:

Partita IVA:

C.F.:

Iscrizione CCIAA:

Codice ATECO:

Posizione INAIL:

Posizione INPS:

Attività:

Datore di Lavoro:

RSPP:

Medico Comp.:

RLS:

Referente:

Rischi specifici e norme generali di comportamento

I lavori oggetto di affidamento si svolgeranno durante il normale orario di lavoro, in area recintata all'interno degli impianti di depurazione suddetti. Si segnala che gli impianti, oltre che da dipendenti di presidio o impegnati in attività di manutenzione, è solitamente frequentato da autisti e mezzi impegnati nel servizio idrospurgo, occasionalmente da visitatori.

Automezzi, macchine ed attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e saranno a carico della ditta aggiudicataria, che provvederà alla informazione/formazione dei propri dipendenti e alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla specifica valutazione dei rischi.

E' espressamente vietato l'uso o la cessione in comodato d'uso di attrezzature e opere provvisorie di proprietà di A.S.I. S.p.A. per i lavori di cui sopra.

Si evidenziano di seguito i principali rischi specifici presenti nei vari siti:

Rischio specifico	Indice di rischio	Aree interessate
Rischio annegamento	B	Vasche di ossidazione e di trattamento
Rischio biologico	B	Vasche di ossidazione e di trattamento
Rischio elettrico	B	Tutte
Rischio esplosione *	B	Strutture con possibile presenza di biogas
Rischio incendio	M	Uffici, locali deposito, cabina elettrica
Rischio viabilità	B	Aree di accesso e transito veicoli

A = alto B = basso M = medio

* Con la sola esclusione dell'impianto di Caorle



azienda servizi integrati

Servizio Prevenzione e Protezione
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti

nell'espletamento del servizio suddetto gli addetti della ditta aggiudicataria dovranno:

- ◆ attenersi strettamente alle sole attività oggetto dell'appalto;
- ◆ rispettare le prescrizioni riportate su segnali e cartelli di sicurezza;
- ◆ segnalare prontamente al personale presente in impianto qualsiasi situazione di emergenza, anomalia o criticità;
- ◆ evitare di intervenire su macchine, impianti e attrezzature che non siano di loro diretta competenza e/o per le quali non siano stati formalmente addestrati;
- ◆ evitare di accedere a locali tecnici se non espressamente autorizzati;
- ◆ evitare di assumere bevande alcoliche o super alcoliche.

L'appaltatore dal canto suo deve:

- ◆ prendere visione dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei lavori;
- ◆ nominare un referente per il coordinamento delle attività.



Valutazione dei rischi da interferenza

Le macchine operatrici e gli autocarri utilizzati per il servizio accedono agli impianti di depurazione a “passo d’uomo”, rispettando cartelli e segnali stradali ed evitando di causare intralcio alla normale circolazione di mezzi e persone. L’autista rimane all’interno della cabina di guida dell’escavatore durante le attività di stesa e movimentazione dei letti di sabbia. L’operatore scende a terra solo per le operazioni di carico/scarico dell’escavatore dal camion, attenendosi alle indicazioni eventualmente fornite dal personale presente in impianto.

Le aree di intervento, interne agli impianti e contigue a strutture solitamente frequentate da dipendenti impegnati nella conduzione impianti, possono dar origine con buona probabilità ad interferenze. Si impone pertanto la massima attenzione durante gli spostamenti degli automezzi e una delimitazione dell’area di lavoro che preveda al suo interno la sola presenza di personale e attrezzature della ditta affidataria.

Interferenza	Indice di rischio	Misure di prevenzione
Cadute, inciampi, scivolamenti	B	Delimitare le aree di intervento vietandone l’accesso ai non addetti ai lavori. Ove questo non sia possibile segnalare prontamente le situazioni di pericolo
Rumore emesso da attrezzatura usata durante i lavori.	B	Utilizzare macchine ed attrezzature in cui siano ben evidenti i livelli di potenza sonora emessa durante le verifiche di legge.
Investimenti ed incidenti con altri mezzi.	B	Procedere adagio rispettando quanto prescritto da cartelli e segnali stradali. Prestare attenzione negli attraversamenti di transito sia pedonale che veicolare. Evidenziare e segnalare attrezzature, macchine e depositi di materiale al di fuori dell’area di intervento

A = alto B = basso M = medio



azienda servizi integrati

*Servizio Prevenzione e Protezione
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti*

Costi per la sicurezza

Non sono previsti costi aggiuntivi ai normali oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Resta a carico della ditta appaltatrice l'onere della comunicazione/informazione dei propri addetti in merito a quanto disposto nel presente documento.

Nota: In merito ai costi specifici per la sicurezza propri per l'attività dell'appaltatore (DPI, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, ...) derivanti allo stesso da responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti (D.Lgs. 81/2008), A.S.I. S.p.A. ha l'onere del solo accertamento.

San Donà di Piave, 16 gennaio 2015

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Simone GRANDIN



azienda servizi integrati

Servizio Prevenzione e Protezione
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti

Sottoscrizione del DUVRI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), sottoscritto per accettazione dalle parti, sarà allegato al Contratto per l'appalto in questione.

Luogo:

Data:

Firma e Timbro del Committente:

Firma e Timbro dell'Appaltatore: